



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 183 / 2016

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 modificată și completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1561/2006 și în baza raportului nr. 18476 din data de 28.10.2016 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

Cabluri de energie cu izolație și manta din PVC, U₀/U 0,6/1 kV

fabricat de către persoana juridică:

SC ELECTROPLAST SA

cu sediul în localitatea BISTRIȚA, str. Subcetate, nr. 14, jud. Bistrița Năsăud, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J06/1036/1993, este conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică - cod ST 104 Rev 2:2016, „Cabluri de energie cu izolație și manta din PVC U₀/U 0,6/1 kV” avizată de CNCF CFR SA, SC ELECTRIFICARE CFR SA și AFER,

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar.

Produsul feroviar critic se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în documentul tehnic de referință, specificația tehnică - cod ST 104 Rev 2:2016 și în anexa la prezentul certificat de omologare tehnică.

Prezentul certificat de omologare tehnică este valabil **pe perioadă nedeterminată**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberării: **02.11.2016**

DIRECTOR GENERAL
Dragoș FLOROIU





Cabluri de energie cu izolație și manta din PVC, U_0/U 0,6/1 kV

1. DOMENIUL DE APLICARE

Cablurile de energie sunt utilizate pentru transportul și distribuția energiei electrice.

2. LISTA SUBANSAMBLURILOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI OMOLOGATE INDEPENDENT

Nu este cazul.

3. LISTA SUBANSAMBLURILOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI OMOLOGATE ODATĂ CU PRODUSUL

Nu este cazul.

5. SIMBOLIZARE

C, N - cablu cu conductor de Cu

A - cablu cu conductor de Al

AC - cablu cu conductor de Al

Y - izolație din PVC

Y - manta de PVC (al doilea)

Ab(z), B - armătura din bendă de oțel zincată sau nezincată

EAl - ecran din sârme de Al

F - cablu cu întârziere mărită la propagarea flăcării

J - cu conductor galben-verde

O - fără conductor galben-verde

DIRECTOR GENERAL
Dragoș FLOROIU

